

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

पत्रांक:-11/विविध-6-26/2013

पटना, दिनांक-

आदेश

जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, किशनगंज के अधीन वर्ष 2011-12 में एजेन्डा संख्या-113/97 के अंतर्गत पोलडाबाड़ी स्थल पर कटाव निरोधक कार्य के लिए श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, न्यू जूट मिल्स गौशाला, कटिहार द्वारा एकरारनाम संख्या-20/एफ-2/2011-12 किया गया था एकरारित राशि-28,95,755 थी।

उक्त कटाव निरोधक कार्य एजेन्डा की अनुशंसा तथा प्राक्कलन में वर्णित विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराया गया । कार्यपालक अभियंता द्वारा अनेकों बार कार्य ठीक कराने अर्थात् विशिष्टि के अनुसार कार्य कराने हेतु संवेदक को निर्देश दिया गया था । इस कार्य पर प्राप्त परिवाद की जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी । जांच प्रतिवेदन में कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया ।

उपरोक्त आरोपों के लिए संवेदक के निबंधन को काली सूची में डाले जाने हेतु उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-6340 दिनांक-09.12.2013 द्वारा कारण-पृच्छा किया गया । संवेदक द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-08.01.14 द्वारा कारण-पृच्छा का जवाब समर्पित करने हेतु पन्द्रह दिनों का समय दिए जाने के अनुरोध के साथ परक्यूपाईन मेम्बर की ढलाई में (1:1.5:3) अनुपात की जगह (1:3.90) अनुपात में बालू पाये जाने संबंधी अभिलेख की मांग की गई, जिसे विभागीय पत्रांक-958 दिनांक-25.02.14 द्वारा संवेदक को भेजते हुए पन्द्रह दिनों के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया ।

संवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह भाभा गया कि उपरोक्त आरोपों के संदर्भ में उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है । कारणपृच्छा के लिए संवेदक को प्रेषित पत्रांक-6340 दिनांक-09.12.13 से संलग्न उड़नदस्ता के जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि परक्यूपाईन के प्रत्येक मेम्बर में 6 एम0एम0 व्यास के 20 रिंग लगाया जाना था। लेकिन परक्यूपाईन के एक मेम्बर के कुछ भाग को तोड़वाकर देखने पर औसतन 11 ईंच पर एक स्ट्रिप पाया गया । जिसके आधार पर एक मेम्बर में 12 स्ट्रिपस की संख्या आती है । इसके साथ ही परक्यूपाईन की ढलाई के संबंध में जांच हेतु उक्त कार्य के पी0सी0सी0 नमूने की जांच करायी गयी थी। जांच में सीमेंट एवं बालू का अनुपात 1:1.5 के बदले 1:3.90 पाया गया । इससे विदित होता है कि संवेदक द्वारा विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया ।

फलतः उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप बिहार ठीकदार निबंधन नियमावली-2007 के नियम -11(क)(ii) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित मानते हुए बिहार ठीकदारी निबंधन नियमावली के नियम-11(ग) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, न्यू जूट मिल्स, गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल्स कटिहार, थाना+जिला-कटिहार, पिन कोड-854105 के निबंधन संख्या-251/2010(श्रेणी द्वितीय) को काली-सूची में डाला जाता है ।

ह0/-

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)

निबंधित

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, न्यू जूट मिल्स, गौशाला, पो0-न्यू जूट मिल्स,
कटिहार, थाना-जिला-कटिहार, पिनकोड-854105 को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)

ज्ञापांक- 1608

पटना, दिनांक- 15.04.14

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण वि भाग, पटना/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य
विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग/ सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण
अभियंता, योजन एवं मॉनिटरिंग अंचल 2/3/4,बाढ़ मॉनिटरिंग अंचल, पटना/निदेशक क्रय
भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/ आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)

11/04/14

30

अखिलेश सिंह